

Закључак/Conclusion

Бр./№ 50960

Корисник:
Client:

„EVROTEHNA“ d.o.o.
Kraljevo, Konarevo 105B

Произвођач:
Manufacturer:

„EVROTEHNA“ d.o.o.
Kraljevo, Konarevo 105B

Испитани производ:
Testing product:

NEOPREMLJENI METALNI ELEKTROORMAN ZA
SPOLJNO POSTAVLJANJE
Tip: CUSL-3K
Dimenzije: 1790x1880x700 mm
Otpornost na vatru: Nezapaljiv
Zaštita od prodirućih tela i vode: IP-65
Zaštita od spoljnih temperatura: Stranice i vrata sa
termičkom izolacijom

Прописи:
Requirements:

N.K5.503
SRPS-IEC 529/95

Узорковао:
Sampled by:

U prostoru korisnika

Резултати:
Testing result:

U pogledu napona, zapaljivosti i zaštite ostvarene kućištem
(IP kod) ispitani tip elektroormana **ODGOVARA** propisima i
nameni sa aspekta bezbednosti ljudi i materijalnih dobara.

Напомена: Закључак се издаје на основу извештаја о испитивању бр. 409084
Note: This conclusion is issued on the basis of Test Report N°

Београд,
Belgrade,



Директор Центра
Department Manager

20.10.2009.

Срђан Милосављевић, дипл.инж.