

Закључак/Conclusion

Бр./№ 51011/4

Корисник:
Client:

„EVROTEHNA“ d.o.o.
Kraljevo, Konarevo 105B

Произвођач:
Manufacturer:

„EVROTEHNA“ d.o.o.
Kraljevo, Konarevo 105B

Испитани производ:
Testing product:

NEOPREMLJENI METALNI ELEKTROORMAN
Tip: KB-4/12/60 W
Dimenzije: 1900x1110x600 mm
Otpornost na vatru: Nezapaljiv
Zaštita od prodirućih tela i vode: IP-55

Прописи:
Requirements:

IEC 60529/89
EN 60529/91

Узорковао:
Sampled by:

U prostoru korisnika

Резултати:
Testing result:

U pogledu napona, zapaljivosti i zaštite ostvarene kućištem (IP kod) ispitani tip elektroormana **ODGOVARA** propisima i nameni sa aspekta bezbednosti ljudi i materijalnih dobara.

Напомена: Закључак се издаје на основу извештаја о испитивању бр. 410014
Note: This conclusion is issued on the basis of Test Report №

Београд,
Belgrade,



Директор Центра
Department Manager

3.02.2010.

Срђан Милосављевић, дипл.инж.